

防爆構造電気機械器具型式検定合格証

申請者	東京都中央区日本橋横山町9番14号 三協インタナショナル株式会社	
製造者	Route de Moncor 4, 1752 Villars-sur-Glane Switzerland Meggitt SA	
品名	圧力センサー	
型式の名称	CP103-143-103-000-612	
防爆構造の種類	本質安全防爆構造 (i b)	
対象ガス又は蒸気の 爆発等級及び発火度	IICT1	
防爆記号	Ex ib IICT1	
適用基準	工場電気設備防爆指針 (国際規格に整合した技術指針 2008) JNIO SH-TR-N0.43	
定 格	本安回路許容電圧 30V 本安回路許容電流 130mA 本安回路許容電力 0.8W 内部インダクタンス 7μH 内部キャパシタンス 3.025nF 周囲温度 +5℃～+60℃ 被測定物温度 +5℃～+435℃	
使用条件		
型式検定合格番号	第 TC20980 号	
有効期間		型式検定者の所属及び氏名
2021年 4月 2日から 2024年 4月 1日まで		試験認証部 佐藤 英徳
2024年 4月 2日から 2027年 4月 1日まで		試験認証部 佐藤 英徳
年 月 日から 年 月 日まで		
年 月 日から 年 月 日まで		

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

2015年 4月 2日

型式検定実施者 公益社団法人 産業安全技術協会 会長