

防爆構造電気機械器具型式検定合格証

申請者	東京都中央区日本橋横山町 9 番 1 4 号 三協インタナショナル株式会社	
製造者	Route de Moncor 4, 1752 Villars-sur-Glane Switzerland Meggitt SA	
品名	圧力センサー	
型式の名称	C P 1 0 3 - 1 4 3 - 1 0 3 - 0 0 0 - 9 3 1	
防爆構造の種類	本質安全防爆構造 (i b)	
対象ガス又は蒸気の 爆発等級及び発火度	I I C T 1	
防爆記号	E x i b I I C T 1	
適用基準	工場電気設備防爆指針 (国際規格に整合した技術指針 2008) JN10SH-TR-N0.43	
定 格	本安回路許容電圧 3 0 V 本安回路許容電流 1 3 0 m A 本安回路許容電力 0 . 8 W 内部インダクタンス 3 μ H 内部キャパシタンス 1 . 5 2 n F 周囲温度 + 5 ° C ~ + 6 0 ° C 被測定物温度 + 5 ° C ~ + 4 3 5 ° C	
使用条件		
型式検定合格番号	第 T C 2 0 9 8 1 号	
有効期間		型式検定者の所属及び氏名
2 0 2 1 年 4 月 2 日から 2 0 2 4 年 4 月 1 日まで		試験認証部 佐藤 英徳
2 0 2 4 年 4 月 2 日から 2 0 2 7 年 4 月 1 日まで		試験認証部 佐藤 英徳
年 月 日から 年 月 日まで		
年 月 日から 年 月 日まで		

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

2 0 1 5 年 4 月 2 日

型式検定実施者 公益社団法人 産業安全技術協会 会長